



## 주요 상황처리

### ○ (주택화재) 강릉시 옥계면 산계리 단독주택(부속 창고)

- ▶ 13:59~16:45, 화목난로 연통 불티, 창고(52㎡) 및 차량(QM6), 고추건조기 등 전소(35,000천 원)

### ○ (기타화재) 원주시 호저면 만종리 ○○공장 수전설비(전신주)

- ▶ 15:55~16:16, 까치집 접촉에 의한 단락, 전신주 상부 자동고장 구분개폐기\* 소실(1,130천 원)  
\* (Automatic Section Switch) 수용가 측의 사고 전류를 감지하여 사고 구간을 분리

### ○ (교통사고) 삼척시 도계읍 신리교차로

- ▶ 15:49~18:11, SUV(싼타페) 단독사고, 운전자 안면 열상 및 흉통 등(남, 69세), 원주기독

### ○ (교통사고) 영월군 영월읍 영흥리 중앙로 회전교차로 인근

- ▶ 19:30~20:04, SUV 상가 출입문 충돌, 점유자(여, 76세 / 물리적 접촉에 의한 부상 없음), 의료원

### ○ (교통사고) 원주시 문막읍 동화리 ○○아파트 지하주차장 입구

- ▶ 19:10~19:33, 승용차량(제네시스) 보행자 충돌, 의식소실 등(여, 63세 / 미국 추정), 원주기독

### ○ (기계사고) 춘천시 동면 만천사거리(양구에서 승용차량으로 이동)

- ▶ 14:00~15:30, 공장 밀가루 반죽 배합기에 왼쪽 중지 1마디 절단(여, 49세), 서울뉴스타트병원

### ○ (교통사고) 춘천시 동면 장학리(노루목저수지 인근)

- ▶ 19:58~21:47, SUV(스포티지) 보행자 충돌, 후두부 출혈 및 우측 정강이 골절 등(남, 22세), 원주기독